

Российская Федерация
Краснодарский край
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная
школа № 23 имени Героя Советского Союза
Ю.Я.Чепига с.Гизель-Дере
муниципального образования
Туапсинский район
Центральная ул., дом 1.
с.Гизель-Дере, Туапсинский район.
Краснодарский край. 352812
Тел./факс (86167) 61-3-95 E-mail: gizel-dere23@mail.ru

от «11» августа 2022 года №73

Начальнику
Территориального отдела управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Краснодарскому краю
в городе-курорте Геленджик,
Туапсинском районе

О.В.Тушиной

директора МБОУ ООШ №23
им.Ю.Я.Чепига с.Гизель-Дере
МО Туапсинский район

Е.В.Мальцевой

<p>Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик, Туапсинском районе</p> <p>Дата « 11 » 08 20 22</p> <p>Вх. № 4253</p> <p>Принял _____</p>
--

На Предписание Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 02 декабря 2021 года № 100 администрация МБОУ ООШ № 23 им.Ю.Я Чепига с.Гизель-Дере сообщает, что устранены следующие нарушения санитарного законодательства в указанный срок 12.08.2022 года:

- все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии, п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 (произведен ремонт и замена 14 светильников);
- во всех помещениях окна, открываемые в весенний, летний, осенний период, оборудованы москитными сетками п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 (семь учебных кабинетов, спортзал, столовая);
- в санузле персонала установлен отдельный водопроводный кран для технических целей, п.2.11.4 СП 2.4.3648-20;
- учебные доски в кабинетах 6 и 9 классов, для работы с которыми используется мел, оборудуются источниками искусственного освещения (работы будут завершены к 01.09.2022 года) п.2.4.4 СП 2.4.3648-20.

По капитальному ремонту учебных кабинетов, всех вспомогательных и подсобных помещений (письмо от школы №56 от 30.05.2022г) произведен сметный расчет, требуемая сумма 1 122 352,4 рублей. Решение вопроса выделения средств на рассмотрении управления образования.

На данный момент произведен косметический ремонт:

- дефекты и повреждения стен в туалете для мальчиков, кабинетах 7 класса, 1-2 классов, 3-4 классов, 6 класса, коридорах, санузле персонала, гардеробной ликвидированы (косметический ремонт будет полностью завершен к 25.08.2022года) п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

- дефекты и повреждения потолков в спортзале, в горячем цехе, в туалете для мальчиков, в кабинетах 3-4 классов, 6 класса ликвидированы (зашпаклеваны и частично покрашены) п. 2.5.3 СП 2.4. 3648-20;

- покрытия столов в обеденном зале реставрируются, дефекты и повреждения будут полностью ликвидированы к 01.09.2022 года;

- финансирование установки дополнительной местной системы вытяжной вентиляции над мочными ваннами и духовым шкафом находится на рассмотрении управления образования (коммерческие предложения представлены, письмо от школы №56 от 30.05.2022г)

Прошу продлить срок устранения нарушений п.2.7.4. СП2.4.3649-20 по установке дополнительной местной системы вытяжной вентиляции над мочными ваннами и духовым шкафом до 01.03.2023 года.

Приложения:

1. Копии Контрактов и актов о приемке выполненных работ по ремонту и замене светильников
2. Фото установленного крана для технических нужд
3. Фото кабинетов и вспомогательных помещений с ликвидированными дефектами и повреждениями стен и потолков.
4. Копия письма начальнику управления образования Г.А.Никольской от 30.05.2022 года №56 о капитальном ремонте и системе дополнительной системы вытяжной вентиляции

Директор МБОУ ООШ №23
им. Ю.Я. Чепига с. Гизель



Е.В.Малыцева